

# QUESTIONÁRIO SOBRE ESTRUTURA DA UBS 1

Denise Silveira, Fernando Siqueira, Elaine Tomasi,  
Anaclaudia Gastal Fassa, Luiz Augusto Facchini

## BLOCO A - IDENTIFICAÇÃO

1. UF: \_\_\_\_\_
2. Município: \_\_\_\_\_
3. Nome da Unidade Básica de Saúde: \_\_\_\_\_
4. Tipo de UBS: (1) ESF (2) Outro. Qual? \_\_\_\_\_

## BLOCO B – INFORMAÇÕES GERAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS)

5. Esta UBS é vinculada a:  
( 1) Prefeitura  
( 2) Instituição de Ensino Superior Pública  
( 3) Instituição de Ensino Superior Privada  
( 4) Prefeitura e Instituição de Ensino Superior Pública  
( 5) Prefeitura e Instituição de Ensino Superior Privada  
( 6 ) Outra situação (descrever): \_\_\_\_\_
6. Esta UBS foi:  
(1) Construída para ser uma UBS  
(2) Adaptada para ser uma UBS
7. Há quanto tempo esta UBS está em funcionamento?  
\_\_\_ \_\_\_ (anotar o tempo em meses de funcionamento).
8. A UBS se caracteriza por ser:  
(1) Unidade de Saúde da Família ( USF)  
(2) Unidade Básica de Saúde tradicional (Atenção à criança, mulher e adulto)  
(3) Unidade Básica de Saúde tradicional com equipe de saúde da família  
(4) Unidade Básica de Saúde com programa de agentes comunitários em saúde (PACS ou PAS)  
(5) Unidade Básica de Saúde com especialidades  
(6) Unidade Mista (Pronto Atendimento de atenção básica e urgências mais Saúde da Família)  
( ) Outro. Qual? \_\_\_\_\_
9. Existe área geográfica de abrangência definida para esta UBS?  
(0) Não (1) Sim
10. Quantas pessoas residem na área de abrangência da sua UBS? \_\_\_\_\_
11. Qual o ano da última atualização do cadastro da população coberta pela UBS? \_\_\_\_\_(ano)
12. Qual o percentual da população da área geográfica de abrangência que está cadastrado na Unidade Básica de Saúde (UBS)? \_\_\_% ( Resposta 100 % -> PASSAR para a questão Nº 14)
13. Qual o motivo para o não cadastramento total da população?

Falta de Agentes Comunitários de Saúde	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Novas micro áreas ou expansão da área adstrita	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Falta de envolvimento dos demais profissionais da equipe	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Outro(s)	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA

Qual(is)? \_\_\_\_\_

14. Quantas equipes de Saúde da Família (SF) existem nesta UBS?  
 \_\_\_\_\_ equipes → nenhuma equipe SF, PASSAR para a questão 17

15. A seguir descreva o número de trabalhadores de saúde que compõem cada equipe de SF (Se a equipe de SF não possui o profissional, preencher com 0 e se não há equipe SF preencher com 8):

Profissionais	Equipe 1	Equipe 2	Equipe 3	Equipe 4	Equipe 5
Nº de médicos clínico geral ou médico de família					
Nº de cirurgiões- dentistas					
Nº de enfermeiros					
Nº de auxiliares em saúde bucal					
Nº de auxiliares de enfermagem					
Nº de agentes comunitários de saúde					

16. Além dos componentes da equipe mínima de saúde da família, preencha no quadro abaixo o número dos demais profissionais em atividade nesta UBS (Se a UBS não possui o profissional preencher como 0)

Profissionais	Número	Profissionais	Número
Administradores		Médicos Cirurgiões-gerais	
Agentes de segurança/guardas/rondas/vigilantes		Médicos Dermatologistas	
Assistentes sociais		Médicos Gineco-obstetras	
Auxiliares administrativos/recepcionistas		Médicos Homeopatas	
Auxiliares de almoxarifado		Médicos Infectologistas	
Auxiliares em saúde bucal		Médicos Neurologistas	
Auxiliares de enfermagem		Médicos Ortopedistas/Traumatologistas	
Auxiliares de farmácia		Médicos Pediatras	
Auxiliares de serviços gerais ou de limpeza/higienistas		Médicos Psiquiatras	
Bioquímicos		Motoristas	
Educadores físicos		Nutricionistas	
Enfermeiros		Cirurgiões-dentistas	
Farmacêuticos		Psicólogos	
Fisioterapeutas		Porteiros	
Fonoaudiólogos		Técnicos de Higiene Dental	
Médicos Angiologistas		Técnicos em enfermagem	
Médicos Cardiologistas		Terapeutas Ocupacionais	

17. Esta UBS recebe apoio de algum NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família)?  
 (0) Não → PASSAR para a questão 20 (1) Sim

18. Quais os profissionais que compõem a equipe do NASF de referência para a sua UBS?

Assistente Social	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Farmacêutico	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Fisioterapeuta	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Fonoaudiólogo	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Médico Acupunturista	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Médico Ginecologista	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Médico Homeopata	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Médico Pediatra	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Médico Psiquiatra	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Nutricionista	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Psicólogo	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Profissional da Educação Física	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Terapeuta Ocupacional	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA

19. Quais as áreas estratégicas do NASF que apoiam sua UBS?

Alimentação e nutrição	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Assistência farmacêutica	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Práticas integrativas e complementares	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Reabilitação/saúde integral da pessoa idosa	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Saúde da criança / adolescente e do jovem	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Saúde da mulher	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Saúde mental	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Serviço Social	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA

20. Nesta Unidade de Saúde são desenvolvidas atividades de ensino?

(1) Não →PASSAR para a questão 24

(2) Sim

21. Estas atividades são vinculadas ao PET-Saúde?

(0) Não ( 1 ) Sim (8) NSA

22. Que áreas de ensino superior utilizam a UBS como campo de estágio?

Educação Física	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Enfermagem	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Farmácia	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Fisioterapia	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Fonoaudiologia	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Medicina	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Nutrição	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Odontologia	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Psicologia	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Serviço Social	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Outra(s) área(s)	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA

Outras (descreva): \_\_\_\_\_

23. Que áreas de ensino técnico utilizam a UBS como campo de estágio?

Auxiliar/técnico administrativo	(0) Não	(1) Sim
Auxiliar/técnico de enfermagem	(0) Não	(1) Sim
Auxiliar/técnico em saúde bucal	(0) Não	(1) Sim
Outra(s) área(s)	(0) Não	(1) Sim

Outras (descreva): \_\_\_\_\_

### BLOCO C – CONSIDERAÇÕES DOS AMBIENTES QUE INTEGRAM A UBS

24. Na sua UBS existe sinalização visual dos ambientes que permita a comunicação através de textos?

(0) Não (1) Sim, em todos ambientes (2) Sim, porém não em todos ambientes

25. Na sua UBS existe sinalização visual dos ambientes que permita a comunicação através de figuras?

(0) Não (1) Sim, em todos ambientes (2) Sim, porém não em todos ambientes

26. Na sua UBS existe sinalização dos ambientes que permita a comunicação em Braille?

(0) Não (1) Sim, em todos ambientes (2) Sim, porém não em todos ambientes

27. Na sua UBS existe sinalização dos ambientes que permita a comunicação através de recursos auditivos (sonoros)?

(0) Não (1) Sim, em todos ambientes (2) Sim, porém não em todos ambientes

## ADMINISTRAÇÃO

28. Quantos ambientes específicos tem a sua UBS para recepção/arquivo de prontuários?  
(0) Nenhum ( 1) 1 ambiente (2) mais de 1 ambiente
29. Na sala de recepção da sua UBS existe espaço para arquivamento de quantos prontuários individuais?  
(1) 6.000 (2)12.000 (3) 18.000 (4) 24.000 (5) 30.000 ou mais
30. Como são arquivados os prontuários na sua UBS?  
(1) Por paciente (2) Por família ( ) Outra forma, qual? \_\_\_\_\_
31. Sobre a recepção/arquivo de prontuários:
- |  |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|
| Tem janelas ou ventilação indireta (exaustor) que possibilitem a circulação de ar? | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Tem iluminação natural?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| As paredes internas são todas laváveis?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| As paredes internas são todas lisas?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são todos laváveis?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são todos de superfície lisa?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são de superfície regular, firme, estável e antiderrapante?               | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Tem telas mosquiteiras?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
32. A sua UBS dispõe de sala de espera?  
(0) Não → PASSAR para a questão 35 (1) Sim
33. Quantas pessoas acomodam-se na sala de espera da sua UBS?  
(1)Menos de 15 pessoas  
(2)15 pessoas  
(3)30 pessoas  
(4)45 pessoas  
(5)60 pessoas  
(6)75 pessoas ou mais
34. Sobre a sala de espera:
- |  |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|
| Tem janelas ou ventilação indireta (exaustor) que possibilitem a circulação de ar? | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Tem iluminação natural?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| As paredes internas são todas laváveis?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| As paredes internas são todas lisas?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são todos laváveis?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são todos de superfície lisa?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são de superfície regular, firme, estável e antiderrapante?               | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Tem telas mosquiteiras?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
35. A sua UBS tem uma sala de administração e gerência?  
(0) Não → PASSAR para a questão 37 (1) Sim, uma (2) Sim, duas ou mais
36. Sobre a administração e a gerência:
- |  |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|
| Tem janelas ou ventilação indireta (exaustor) que possibilitem a circulação de ar? | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Tem iluminação natural?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| As paredes internas são todas laváveis?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| As paredes internas são todas lisas?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são todos laváveis?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são todos de superfície lisa?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são de superfície regular, firme, estável e antiderrapante?               | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Tem telas mosquiteiras?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
37. A sua UBS tem sala de reuniões e de educação em saúde?  
(0) Não → PASSAR para a 39 (1) Sim, uma (2) Sim, duas ou mais

38. Sobre a sala de reuniões e de educação em saúde:
- |  |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|
| Tem janelas ou ventilação indireta (exaustor) que possibilitem a circulação de ar? | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Tem iluminação natural?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| As paredes internas são todas laváveis?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| As paredes internas são todas lisas?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são todos laváveis?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são todos de superfície lisa?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são de superfície regular, firme, estável e antiderrapante?               | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Tem telas mosquiteiras?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
39. Na sua UBS existe sala para Agente Comunitário de Saúde?  
 (0) Não → PASSAR para a 41      (1) Sim, uma      (2) Sim, duas ou mais salas
40. Sobre a sala para Agente Comunitário de Saúde:
- |  |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|
| Tem janelas ou ventilação indireta (exaustor) que possibilitem a circulação de ar? | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Tem iluminação natural?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| As paredes internas são todas laváveis?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| As paredes internas são todas lisas?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são todos laváveis?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são todos de superfície lisa?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são de superfície regular, firme, estável e antiderrapante?               | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Tem telas mosquiteiras?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
41. A sua UBS tem a almoxarifado?  
 (0) Não → PASSAR para a questão 43      (1) Sim, uma      (2) Sim, duas ou mais
42. Sobre o(s) almoxarifado(s)
- |  |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|
| Tem janelas ou ventilação indireta (exaustor) que possibilitem a circulação de ar? | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Tem iluminação natural?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| As paredes internas são todas laváveis?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| As paredes internas são todas lisas?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são todos laváveis?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são todos de superfície lisa?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são de superfície regular, firme, estável e antiderrapante?               | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Tem telas mosquiteiras?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
43. Na sua UBS existe sala para Farmácia e/ou armazenamento de medicamentos?  
 (0) Não → PASSAR para a questão 45      (1) Sim, uma      (2) Sim, duas ou mais salas
44. Sobre a Farmácia e/ou sala de armazenamento de medicamentos:
- |  |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|
| Tem janelas ou ventilação indireta (exaustor) que possibilitem a circulação de ar? | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Tem iluminação natural?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| As paredes internas são todas laváveis?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| As paredes internas são todas lisas?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são todos laváveis?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são todos de superfície lisa?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são de superfície regular, firme, estável e antiderrapante?               | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Tem telas mosquiteiras?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |

## ATENDIMENTO CLÍNICO

45. A sua UBS dispõe de quantos consultórios?  
 (0) Nenhum      (1) 1 consultório      (2) 2 consultórios      (3) 3 consultórios ou mais
46. Quantos consultórios com sanitário existem na sua UBS?  
 (0) Nenhum      (1) 1 consultório      (2) 2 consultórios      (3) 3 consultórios ou mais

47. Os consultórios da sua UBS são utilizados de forma compartilhada pelos profissionais da equipe?  
 (0) Não (1) Sim, todos (2) Sim, com exceção dos consultórios médicos
48. Os consultórios da sua UBS possuem condições de ser feito atendimento em mesa de escritório com o usuário e o acompanhante sentados e mesa de exame clínico?  
 (0) Não (1) Sim, todos (2) Sim, porém não todos
49. A sua UBS dispõe de consultório ginecológico?  
 (0) Não → PASSAR para a questão 52 (1) Sim
50. Os consultórios ginecológicos de sua UBS possuem sanitário privativo anexo?  
 (0) Não (1) Sim, todos (2) Sim, porém não todos
51. Sobre os consultórios:
- |  |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|
| Tem janelas ou ventilação indireta (exaustor) que possibilitem a circulação de ar? | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Tem iluminação natural?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| As paredes internas são todas laváveis?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| As paredes internas são todas lisas?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são todos laváveis?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são todos de superfície lisa?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são de superfície regular, firme, estável e antiderrapante?               | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Tem telas mosquiteiras?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
52. Quantas são as salas de curativo e procedimentos na sua UBS?  
 (0) Nenhuma → PASSAR para a questão 54 (1) 1 sala (2) 2 ou mais salas
53. Sobre a sala de curativo e procedimento na sua UBS:
- |  |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|
| Tem janelas ou ventilação indireta (exaustor) que possibilitem a circulação de ar? | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Tem iluminação natural?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| As paredes internas são todas laváveis?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| As paredes internas são todas lisas?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são todos laváveis?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são todos de superfície lisa?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são de superfície regular, firme, estável e antiderrapante?               | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Tem telas mosquiteiras?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
54. A sua UBS tem sala de vacina?  
 (0) Não → PASSAR para a questão 57 (1) Sim, uma (2) Sim, duas ou mais
55. Sobre a sala de vacina:
- |  |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|
| Tem janelas ou ventilação indireta (exaustor) que possibilitem a circulação de ar? | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Tem iluminação natural?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| As paredes internas são todas laváveis?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| As paredes internas são todas lisas?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são todos laváveis?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são todos de superfície lisa?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são de superfície regular, firme, estável e antiderrapante?               | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Tem telas mosquiteiras?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
56. A sala de vacina está situada na sua UBS de forma que evite o trânsito dos usuários nas demais dependências?  
 (0) Não (1) Sim (8) NSA
57. Na sua UBS existe uma sala específica para coleta de material para análise clínica?  
 (0) Não → PASSAR para a questão 59 (1) Sim
58. Sobre a sala para coleta de material para análise clínica:
- |  |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|
| Tem janelas ou ventilação indireta (exaustor) que possibilitem a circulação de ar? | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Tem iluminação natural?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |

As paredes internas são todas laváveis?	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
As paredes internas são todas lisas?	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Os pisos são todos laváveis?	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Os pisos são todos de superfície lisa?	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Os pisos são de superfície regular, firme, estável e antiderrapante?	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Tem telas mosquiteiras?	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA

59. A sua UBS tem sala de nebulização?

(0) Não → PASSAR para a questão 61 (1) Sim, uma (2) Sim, duas ou mais

60. Sobre a sala de nebulização:

Tem janelas ou ventilação indireta (exaustor) que possibilitem a circulação de ar?	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Tem iluminação natural?	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
As paredes internas são todas laváveis?	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
As paredes internas são todas lisas?	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Os pisos são todos laváveis?	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Os pisos são todos de superfície lisa?	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Os pisos são de superfície regular, firme, estável e antiderrapante?	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Tem telas mosquiteiras?	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA

## ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO

61. A UBS tem consultório odontológico?

(0) Não → PASSAR para a questão 64 (1) Sim

62. Sobre o consultório odontológico:

Tem janelas ou ventilação indireta (exaustor) que possibilitem a circulação de ar?	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Tem iluminação natural?	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
As paredes internas são todas laváveis?	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
As paredes internas são todas lisas?	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Os pisos são todos laváveis?	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Os pisos são todos de superfície lisa?	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Os pisos são de superfície regular, firme, estável e antiderrapante?	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Tem telas mosquiteiras?	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA

63. Quantos equipos odontológicos têm na sua UBS?

(0) Nenhum (1) 1 equipo (2) 2 equipos (3) 3 equipos (4) 4 ou mais equipos

64. A sua UBS tem escovário?

(0) Não → PASSAR para a questão 66 (1) Sim, um (2) Sim, dois ou mais

65. Sobre o escovário:

Tem janelas ou ventilação indireta (exaustor) que possibilitem a circulação de ar?	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Tem iluminação natural?	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
As paredes internas são todas laváveis?	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
As paredes internas são todas lisas?	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Os pisos são todos laváveis?	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Os pisos são todos de superfície lisa?	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Os pisos são de superfície regular, firme, estável e antiderrapante?	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA
Tem telas mosquiteiras?	(0) Não	(1) Sim	(8) NSA

66. A sua UBS tem área específica para o compressor?

(0) Não (1) Sim

## APOIO

67. A sua UBS tem abrigo para resíduos sólidos (expurgo)?  
(0) Não → PASSAR para a questão 69  
(1) Sim, um com separação de resíduos comum e biológico  
(2) Sim, um sem separação de resíduos comum e biológico
68. Sobre o abrigo de resíduos:
- |  |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|
| Tem janelas ou ventilação indireta (exaustor) que possibilitem a circulação de ar? | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Tem iluminação natural?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| As paredes internas são todas laváveis?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| As paredes internas são todas lisas?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são todos laváveis?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são todos de superfície lisa?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são de superfície regular, firme, estável e antiderrapante?               | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Tem telas mosquiteiras?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
69. A sua UBS tem sanitário para funcionários?  
(0) Não → PASSAR para a questão 71  
(1) Sim, 1 sanitário  
(2) Sim, 2 sanitários ou mais
70. Sobre os sanitário para os funcionários:
- |  |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|
| Tem janelas ou ventilação indireta (exaustor) que possibilitem a circulação de ar? | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Tem iluminação natural?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| As paredes internas são todas laváveis?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| As paredes internas são todas lisas?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são todos laváveis?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são todos de superfície lisa?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são de superfície regular, firme, estável e antiderrapante?               | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Tem telas mosquiteiras?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
71. A sua UBS tem sanitário para os usuários?  
(0) Não → PASSAR para a questão 73  
(1) Sim, 1 sanitário  
(2) Sim, 2 sanitários ou mais
72. Sobre os sanitários para os usuários:
- |  |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|
| Tem janelas ou ventilação indireta (exaustor) que possibilitem a circulação de ar? | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Tem iluminação natural?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| As paredes internas são todas laváveis?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| As paredes internas são todas lisas?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são todos laváveis?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são todos de superfície lisa?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são de superfície regular, firme, estável e antiderrapante?               | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Tem telas mosquiteiras?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
73. A sua UBS tem copa/cozinha?  
(0) Não → PASSAR para a questão 75  
(1) Sim, uma  
(2) Sim, duas ou mais
74. Sobre a copa/cozinha:
- |  |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|
| Tem janelas ou ventilação indireta (exaustor) que possibilitem a circulação de ar? | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Tem iluminação natural?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| As paredes internas são todas laváveis?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| As paredes internas são todas lisas?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são todos laváveis?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são todos de superfície lisa?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são de superfície regular, firme, estável e antiderrapante?               | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Tem telas mosquiteiras?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
75. A sua UBS tem depósito para material de limpeza?  
(0) Não → PASSAR para a questão 77  
(1) Sim, um  
(2) Sim, dois ou mais

76. Sobre o depósito de material de limpeza:
- |  |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|
| Tem janelas ou ventilação indireta (exaustor) que possibilitem a circulação de ar? | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Tem iluminação natural?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| As paredes internas são todas laváveis?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| As paredes internas são todas lisas?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são todos laváveis?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são todos de superfície lisa?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são de superfície regular, firme, estável e antiderrapante?               | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Tem telas mosquiteiras?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
77. A sua UBS tem sala de esterilização e estocagem de material?  
(0) Não → PASSAR para a questão 79      (1) Sim, uma      (2) Sim, duas ou mais
78. Sobre a sala de esterilização e estocagem de material:
- |  |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|
| Tem janelas ou ventilação indireta (exaustor) que possibilitem a circulação de ar? | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Tem iluminação natural?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| As paredes internas são todas laváveis?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| As paredes internas são todas lisas?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são todos laváveis?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são todos de superfície lisa?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são de superfície regular, firme, estável e antiderrapante?               | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Tem telas mosquiteiras?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
79. A sua UBS tem sala de recepção, lavagem e descontaminação de material?  
(0) Não → PASSAR para a questão 81      (1) Sim, uma      (2) Sim, duas ou mais
80. Sobre a sala de recepção, lavagem e descontaminação de material:
- |  |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|
| Tem janelas ou ventilação indireta (exaustor) que possibilitem a circulação de ar? | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Tem iluminação natural?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| As paredes internas são todas laváveis?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| As paredes internas são todas lisas?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são todos laváveis?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são todos de superfície lisa?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são de superfície regular, firme, estável e antiderrapante?               | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Tem telas mosquiteiras?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
81. A sua UBS tem depósito para o lixo contaminado?  
(0) Não → PASSAR para a questão 83      (1) Sim, um      (2) Sim, dois ou mais
82. Sobre o depósito para o lixo contaminado:
- |  |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|
| Tem janelas ou ventilação indireta (exaustor) que possibilitem a circulação de ar? | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Tem iluminação natural?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| As paredes internas são todas laváveis?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| As paredes internas são todas lisas?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são todos laváveis?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são todos de superfície lisa?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Os pisos são de superfície regular, firme, estável e antiderrapante?               | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Tem telas mosquiteiras?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
83. A sua UBS tem depósito para o lixo não contaminado?  
(0) Não → PASSAR para a questão 85      (1) Sim, um      (2) Sim, dois ou mais
84. Sobre o depósito para o lixo não contaminado:
- |  |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|
| Tem janelas ou ventilação indireta (exaustor) que possibilitem a circulação de ar? | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| Tem iluminação natural?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| As paredes internas são todas laváveis?  | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |
| As paredes internas são todas lisas?   | (0) Não | (1) Sim | (8) NSA |

- Os pisos são todos laváveis? (0) Não (1) Sim (8) NSA  
Os pisos são todos de superfície lisa? (0) Não (1) Sim (8) NSA  
Os pisos são de superfície regular, firme, estável e antiderrapante? (0) Não (1) Sim (8) NSA  
Tem telas mosquiteiras? (0) Não (1) Sim (8) NSA
85. O lixo não contaminado é recolhido de forma separada, orgânico e reciclável?  
(0) Não (1) Sim
86. Por quem é feito o recolhimento do lixo não contaminado?  
(0) Prefeitura (1) Empresa Privada (2) Outra
87. De quanto em quanto tempo o lixo não contaminado é recolhido?  
(1) Uma vez por semana (2) Duas vezes por semana  
(3) Três vezes por semana (4) Quatro vezes por semana  
(5) Cinco vezes por semana 6) Seis vezes por semana (7) Diariamente
88. Os resíduos sólidos (expurgo) são recolhidos de forma separada?  
(0) Não (1) Sim
89. Por quem é feito o recolhimento dos resíduos sólidos (expurgo) da sua UBS?  
(0) Prefeitura (1) Empresa Privada (2) Outra
90. De quanto em quanto tempo os resíduos sólidos (expurgo) são recolhidos?  
(1) Uma vez por semana (2) Duas vezes por semana  
(3) Três vezes por semana (4) Quatro vezes por semana  
(5) Cinco vezes por semana 6) Seis vezes por semana (7) Diariamente
91. Os lavatórios e/ou pias da sua UBS possuem torneiras com fechamento que dispense o uso das mãos?  
(1) Não  
(2) Sim, todos  
(3) Sim, nos consultórios  
(4) Sim, nos consultórios e salas de procedimentos  
(5) Sim, somente nas salas de procedimentos
92. Os armários da sua UBS são interna e externamente de superfície lisa, de fácil limpeza e desinfecção?  
(0) Não (1) Sim, todos (2) Sim, porém não todos
93. As prateleiras da sua UBS são interna e externamente de superfície lisa, de fácil limpeza e desinfecção?  
(0) Não (1) Sim, todos (2) Sim, porém não todos
94. Os armários da sua UBS são de acabamentos arredondados para facilitar a limpeza e evitar ferimentos nos trabalhadores e usuários?  
(0) Não (1) Sim, todos (2) Sim, porém não todos
95. A sua UBS tem cobertura de proteção?  
(1) Sim, somente laje (2) Sim, telhado com laje (3) Sim, somente telhado
96. As portas da sua UBS são revestidas de material lavável?  
(0) Não (1) Sim, todas (2) Sim, porém não todas
97. Os puxadores das portas da sua UBS são do tipo maçaneta de alavanca?  
(0) Não (1) Sim, todas (2) Sim, porém não todas
98. As janelas da sua UBS são de que tipo de material?  
**Madeira** (0) Não (1) Sim **Alumínio** (0) Não (1) Sim  
**Ferro** (0) Não (1) Sim **PVC** (0) Não (1) Sim  
**Outro tipo** (0) Não (1) Sim  
Qual? \_\_\_\_\_

## BLOCO D – BARREIRAS ARQUITETÔNICAS

99. O prédio da unidade de saúde é adequado para o acesso de pessoas portadoras de deficiência?  
(0) Não (1) Sim
100. Existem tapetes na sala de espera, consultório ou em alguma outra dependência do prédio?  
Sala de Espera (0) Não (1) Sim  
Consultório (0) Não (1) Sim  
Outra (0) Não (1) Sim .  
Qual? \_\_\_\_\_
101. Existe(m) degrau(s) no(s) acesso(s) que dificulta (em) o ingresso de deficientes no prédio?  
(0) Não (1) Sim
102. Existem rampas alternativas para garantir o acesso de pessoas portadoras de deficiência?  
(0) Não (1) Sim
103. As calçadas do prédio permitem o deslocamento seguro de deficientes visuais, cadeirantes e idosos?  
(0) Não (1) Sim
104. Existem corrimãos nas escadas, rampas ou corredores, para auxiliar o acesso de usuários com mobilidade reduzida?
- |              |         |         |
|--------------|---------|---------|
| Escada(s)    | (0) Não | (1) Sim |
| Rampa(s)     | (0) Não | (1) Sim |
| Corredor(es) | (0) Não | (1) Sim |
105. As portas dos banheiros permitem o acesso de usuários de cadeiras de rodas? (No mínimo 1 banheiro)  
(0) Não (1) Sim
106. Os banheiros possuem espaço suficiente para manobras de aproximação de usuários de cadeiras de rodas? ( No mínimo 1 banheiro)  
(0) Não (1) Sim
107. Você considera as cadeiras da sala de espera desta unidade de saúde adequadas para um local de atendimento?  
(0) Não (1) Sim
108. Existe cadeira de rodas a disposição de pacientes com esta necessidade?  
(0) Não (1) Sim

## BLOCO E – MEDIDAS DAS ÁREAS FÍSICAS

(Caso não exista a sala em questão, considerar Não se aplica - NSA)

109. Qual a largura dos corredores de circulação da sua UBS?  
(1) Menos de 1,20 metros (2) 1,20 metros ou Mais
110. Qual a medida da área física utilizada para a administração e gerência na sua UBS?  
(1) Menos de 5,50 m<sup>2</sup> (2) 5,50m<sup>2</sup> ou mais (8) NSA
111. Qual a medida da área física utilizada para o almoxarifado na sua UBS?  
(1) Menos de 3m<sup>2</sup> (2) 3m<sup>2</sup> ou mais (8) NSA
112. Qual a medida da área física utilizada para a dispensação de medicamentos na farmácia da sua UBS?  
(1) Menos de 10m<sup>2</sup> (2) 10m<sup>2</sup> ou mais (8) NSA

113. Qual a medida da área física utilizada para o armazenamento de medicamentos na farmácia da sua UBS?

(1) Menos de 6m<sup>2</sup>      (2) 6m<sup>2</sup> ou mais      (8) NSA

114. Qual o tamanho da área física utilizada para os consultórios sem banheiro na sua UBS?

Consultório 1	(1) Menos de 9m <sup>2</sup>	(2) 9m <sup>2</sup> ou mais	(8) NSA
Consultório 2	(1) Menos de 9m <sup>2</sup>	(2) 9m <sup>2</sup> ou mais	(8) NSA
Consultório 3	(1) Menos de 9m <sup>2</sup>	(2) 9m <sup>2</sup> ou mais	(8) NSA
Consultório 4	(1) Menos de 9m <sup>2</sup>	(2) 9m <sup>2</sup> ou mais	(8) NSA
Consultório 5	(1) Menos de 9m <sup>2</sup>	(2) 9m <sup>2</sup> ou mais	(8) NSA

115. Qual a medida da área física utilizada para a sala de procedimentos na sua UBS?

(1) Menos de 9m<sup>2</sup>      (2) 9m<sup>2</sup> ou mais      (8) NSA

116. Qual a medida da área física utilizada para a sala de vacinas na sua UBS?

(1) Menos de 9m<sup>2</sup>      (2) 9m<sup>2</sup> ou mais      (8) NSA

117. Qual a medida da área física utilizada para a sala de coleta de material para análise clínica na sua UBS?

(1) Menos de 6,50m<sup>2</sup>      (2) 6,50m<sup>2</sup> ou mais      (8) NSA

118. Qual a medida da área física utilizada para a sala de nebulização na sua UBS?

(1) Menos de 6,50m<sup>2</sup>      (2) 6,50m<sup>2</sup> ou mais      (8) NSA

119. Qual a medida da área física utilizada para a sala de curativos na sua UBS?

(1) Menos de 9m<sup>2</sup>      (2) 9m<sup>2</sup> ou mais      (8) NSA

120. Qual a medida da área física utilizada para o consultório odontológico na sua UBS?

(1) Menos de 12m<sup>2</sup>      (2) 12m<sup>2</sup> ou mais      (8) NSA

121. Qual a medida da área física utilizada para a cozinha na sua UBS?

(1) Menos de 4,50m<sup>2</sup>      (2) 4,50m<sup>2</sup> ou mais      (8) NSA

122. Qual a medida da área física utilizada para a área de serviço e depósito de material de limpeza na sua UBS?

Menos de 3m<sup>2</sup>      (2) 3m<sup>2</sup> ou mais      (8) NSA

123. Qual a medida da área física utilizada para sala de lavagem e descontaminação na sua UBS?

(1) Menos de 4m<sup>2</sup>      (2) 4m<sup>2</sup> ou mais      (8) NSA

124. Qual a medida da área física utilizada para a sala de esterilização e estocagem de material esterilizado na sua UBS?

(1) Menos de 7,50m<sup>2</sup>      (2) 7,50m<sup>2</sup> ou mais      (8) NSA

125. Qual a medida da área física utilizada para o depósito de lixo não contaminado na sua UBS?

Menos de 4m<sup>2</sup>      (2) 4m<sup>2</sup> ou mais      (8) NSA

126. Qual a área física utilizada para o abrigo de resíduos sólidos (expurgo) na sua UBS?

(1) Menos de 4m<sup>2</sup>      (2) 4m<sup>2</sup> ou mais      (8) NSA

MUITO OBRIGADO PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS!